



認定書

国住指第 1645 号
平成 20 年 8 月 26 日

株式会社カナイ
代表取締役 金井 亮太 様

国土交通大臣 谷垣 禎



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行規則第 8 条の 3 の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
TBFC-0074
2. 認定をした構造方法等の名称
厚さ 15.0 mm のせっこうボード張り (GB-F) / ねじ (KT3928、KT3932、KT3941、
APN-K3928Du、APN-K3932Du、APN-K3941Du、MRB-28、MTB-28、MRB-32、MTB-32、MRB-41、
MTB-41) / ねじピッチ：外周@100 mm、中通@200 mm / 枠組壁工法耐力壁
3. 認定をした構造方法等の内容
1.7 の倍率を有する耐力壁と同等以上の耐力を有する耐力壁
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。